



- Brandschutzlegende:**
- dTs dichte und selbstschließende Tür
 - rdTs rauchdichte und selbstschließende Tür
 - T30 feuerhemmende Tür
 - T90 feuerbeständige Tür
 - RA Rauchabzugsöffnung
- notwendiges Treppenhaus
 - notwendiger Flur
 - gesprinkelter Bereich
 - feuerhemmende Wand
 - feuerbeständige Wand (bei TH in Bauart Brandwand)
 - Brandwand
 - Handfeuermelder
- Türen im Verlauf von notwendigen Fluren sind grundsätzlich mit zugelassenen Feststellanlagen (Freilaufschließern) auszurüsten.
- Die Angaben zum Feuerwiderstand beziehen sich auf die raumschließende Wirkung der Bauteile.
Aus dem Tragverhalten können sich weitergehende Anforderungen ergeben, die im Textteil genannt sind.

architektur- und ingenieurbüro f. licht morgensterstr. 2-3 12207 berlin Tel.: 74 30 80 -19 Fax.: 75 44 49 - 90 Der Plan stimmt mit der eingereichten Bauvorlage überein.	Plan-Nr 200-04-100	Planinhalt Grundriss Erdgeschoss	Planungsdatum 20.04.2009	Bauvorhaben Neubau einer stationären Pflegeeinrichtung Rüsterallee 2-8 14050 Berlin	Bauherr Theodor Wenzel Werk e.V Quantzstraße 4 A 14129 Berlin	Brandschutzplanung Dipl.-Ing. Architektin Ina Pilath Engeldamm 66, 10179 Berlin Tel. 030-30875628 Mitarbeiter: Dipl.-Ing. Susanne Völker	Datum: Unterschrift:
---	-----------------------	-------------------------------------	-----------------------------	--	--	--	-------------------------